

Ce document constitue une extension du procès-verbal n° L100931- DE/1 en date du 26 octobre 2010

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 26 octobre 2010**N° N061756 - DE/1**

Matériau présenté par	:	DICKSON CONSTANT 10 rue des Châteaux 59443 WASQUEHAL
Marque commerciale	:	SUNWORKER - OPEN
Description sommaire	:	Composition globale : Grille polyester enduite de polychlorure de vinyle plastifié et ignifugé dans la masse Masse : (365 ± 10 %) g/m ² Epaisseur : (0,50 ± 10 %) mm Coloris : Divers
Rapport d'essai	:	N° L100931 - DE/1 du 26 octobre 2010
Nature des essais	:	Essais au brûleur électrique, essais de propagation de la flamme.
Classement	:	M2
Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986)	:	NON LIMITEE A PRIORI

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.

Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page


Trappes, le 26 juin 2012

La Responsable du Département
Comportement au Feu et Sécurité Incendie

Sophie THIEFRY



La Responsable de l'essai



Antonia FAUSSAT

Accréditation
N° 1-0606
Portée disponible
Sur www.cofrac.fr**Laboratoire national de métrologie et d'essais**Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP